

Zertifikat



Aktiengesellschaft

Nr. z2341c-10-D

Auftraggeber:

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
D-58513 Lüdenscheid

Prüfling(e):

- Steckverbinder:
Digitus Cat 6 Class EA, Tool Free Keystone Module, geschirmt
Art.-Nr.: DN-93614
- Datenkabel:
Digitus Cat 7 S-FTP 4x2xAWG23 LSOH Installationskabel
Art.-Nr.: DK-1741-VH-10
- Anschluss & Rangierschnur:
Digitus Cat 6 Class EA 4x2xAWG26 LSOH Patchkabel
Art.-Nr.: DK-1641-A-020, DK-1643-A-020

Bewertungsstandard(s):

- ISO/IEC 11801 AMD 1 (2008-04)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente nach **Klasse E_A** bis **500 MHz** ein.

Channel, Klasse E_A

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht **Nr. P2341c-10-D vom 20. April 2012** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig.

Bexbach, 20. April 2012

Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG
In der Kolling 13
D-66450 Bexbach
Tel.: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 0
Fax: +49 (0) 68 26 / 92 28 – 99
Email: info@ghmt.de