

Zertifikat

Nr. z3941b-15-D

Auftraggeber:

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid, Deutschland

Klasse E_A

Prüfling(e):

Datenkabel:

DIGITUS® Professional CAT 7 S-FTP Installationskabel, AWG 23/1, 1200MHz

Art.-Nr.: DK-1741-VH (LSZH-1); DK-1743-VH (LSZH-3)

Steckverbinder:

DIGITUS® Professional CAT 6A Keystone Modul, designfähig

Art.-Nr.: DN-93617

DIGITUS® Professional CAT 6A Keystone Modul

Art.-Nr.: DN-93615

Patchkabel:

DIGITUS® Professional CAT 6A S-FTP Patchkabel, LSZH-1, AWG 26/7

Art.-Nr.: DK-1644-A-XXX

DIGITUS® Professional CAT 6A S-FTP Patchkabel, UC 900, TM31, LSZH-1, AWG 27/7

Art.-Nr.: DK-1643-A-XXX

CP-Kabel:

DIGITUS® Professional CP Kabel CAT 6A S-FTP, Keystone, LSZH-1, AWG 26/7

Art.-Nr.: DK-1744-CP-XXX

DIGITUS® Professional CP Kabel CAT 6A S-FTP, UC 900, TM31, Keystone, LSZH-1, AWG 27/7

Art.-Nr.: DK-1741-CP-XXX

Patchpanel:

DIGITUS® Professional CAT 6A Patchpanel

Art.-Nr.: DN-91624S-EA

Bewertungsstandard(s):

ISO/IEC 11801 Ed.2.2 (2011-06)

Resultat:

Der Prüfling hält bei den im Prüfbericht genannten Prüfparametern die Grenzwerte der besagten Vorgabedokumente ein.

6 Connector Channel, Kupfer, Klasse E_A

GHMT Type Approval

Die bei der Prüfung ermittelten Ergebnisse beziehen sich auf den beschriebenen und vom Auftraggeber vorgelegten Prüfling. Zukünftige technische Änderungen der geprüften Produkte unterliegen dem Verantwortungsbereich der Hersteller.

Dieses Zertifikat verweist auf den ausführlichen Prüfbericht Nr. **P3941b-15-D** und ist nur in Verbindung mit diesem gültig. Dieses Zertifikat ist nach Ausstellungsdatum 24 Monate gültig.

Bexbach, 13. August 2015



Dipl.-Ing. Dirk Wilhelm
(Vorstandsvorsitzender)



GHMT AG

In der Kolling 13
D-66450 Bexbach

Postfach 11 16
D-66442 Bexbach

T: +49 6826 92 28-0
F: +49 6826 92 28-290

info@ghmt.de
www.ghmt.de

**HOCHVERFÜGBARKEIT IM GANZEN
BEDINGT PRÄZISION IM DETAIL.**